



SECTOR	MEDIOS TÉCNICOS						
	DETECCIÓN Y ALARMA AUTOM.	PULSADORES	EXTINCIÓN AUTOM.	ALUMBRADO DE EMERG.	SEÑALIZACIÓN N. TÉCNICOS	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN	CONTROL DE HUMOS Y TEMP.
SECTOR 2	---	---	X	X	---	X	---
SECTOR 3	---	---	X	X	---	X	---
SECTOR 4	---	---	---	---	---	---	---
SECTOR 5	---	---	---	---	---	---	---
SECTOR 6	---	---	---	X	---	X	---
SECTOR 7	---	---	---	---	---	---	---
SECTOR 20	X	X	X	X	X	X	---
SECTOR 26	X	X	X	X	X	X	---
SECTOR 29	---	---	X	---	---	---	---
SECTOR 38	---	---	---	X	---	X	---
SECTOR 39	X	---	X	---	X	X	---
SECTOR 40	---	---	X	---	---	X	---
SECTOR 41	X	X	---	X	X	X	---
SECTOR 42	X	X	X	X	X	X	---
SECTOR 43	X	---	X	X	X	X	---
SECTOR 44	X	X	X	X	X	X	---
SECTOR 45	X	---	X	X	X	X	---
SECTOR 46	X	---	X	X	---	X	---
SECTOR 47	X	---	X	X	X	---	---
SECTOR 48	X	---	X	X	X	---	---
SECTOR 49	X	---	X	X	X	---	---
SECTOR 50	X	---	X	X	---	---	---
SECTOR 51	X	---	X	X	X	---	---
SECTOR 52	---	---	---	X	---	---	---
SECTOR 53	X	---	X	X	---	---	---
SECTOR 54	---	---	---	X	---	---	---
SECTOR 55	---	---	---	X	---	---	---
SECTOR 56	X	---	---	X	---	---	---

SIMBOLOGIA	DENOMINACION
	LLAVE DE CORTE DE ELECTRICIDAD
	LLAVE DE CORTE DE COMBUSTIBLE LIQUIDO

	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA		CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS
	EXTINTOR PORTATIL DE POLVO		PUERTA RF
	EXTINTOR PORTATIL DE CO2		SECTOR DE INCENDIO
	EXTINTOR PORTATIL DE AGUA		RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	ENTRADA DE COLUMNA SECA		RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACIÓN
	SALIDA EN PLANTA DE COLUMNA SECA		SALIDA AL EXTERIOR
	PULSADOR DE ALARMA		SALIDA DE EMERGENCIA AL EXTERIOR



Rev.	Fecha	Descripción
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dibujado  
Comprobado  
Fecha/Date: DICIEMBRE\_2009

Cliente/Client: DRESYVEN  
Proyecto/Project: PLAN DE AUTOPROTECCION  
Encargo N°/Job No.: 137.685

Plano/Drawing: PLANTA BAJA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Medios Técnicos y Vías de Evacuación  
Direccion/Address: CAMINO DE SALMEDINA, S/N, RIVAS VACIAMADRID, MADRID.

Plano N°/Dwg No.: 08A  
Archivo CAD/File: FILE  
Escala/Scale: 1/350  
Rev.: 01